

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	157500 Костромская область г. Шарья, ул. Чапаева, д. 32	
1.2	Муниципальное образование	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система городского округа город Шарья Костромской области»	
1.3	Общая площадь здания (помещения) (м ²)	531,1	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	МУП «Шарьинская ТЭЦ»	
1.5	Год постройки	1974	
1.6	Материал стен	кирпичное	
1.7	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	-	
2. Инженерные системы и оборудование объекта			
2.1	Тепловой ввод	<u>1</u> (наличие, количество)	
2.2	Тепловой пункт (элеваторный узел)	<u>1</u> (наличие, количество)	
2.3	Тип системы теплоснабжения	<u>закрытая</u> (открытая/закрытая)	
2.4	Наличие циркуляции ГВС	<u>нет</u> (есть/нет)	
2.5	Материал трубопроводов	<u>полимер</u> (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
3. Схема подачи ресурса на объект			
3.1	теплоснабжение	<u>централизованная</u> централизованная/нецентрализованная	
3.2	водоснабжение	<u>централизованная</u> централизованная/нецентрализованная	
3.3	водоотведение	<u>централизованная</u> централизованная/нецентрализованная	
3.4	электроснабжение	<u>централизованная</u> централизованная/нецентрализованная	
4. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов			<i>примечание</i>
4.1	Начало отопительного сезона		
	2021-2022 гг.	13.09.2021 г.	
	2022-2023 гг.	12.09.2022 г.	
	2023-2024 гг.	05.10.2023 г.	
4.2	Завершение отопительного сезона		
	2021-2022 гг.	27.05.2022 г.	
	2022-2023 гг.	10.05.2023 г.	
	2023-2024 гг.	17.05.2024 г.	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
4.3	Случаи аварий/дефектов внутренней системы теплоснабжения		
	2021-2022 гг.	-	
	2022-2023 гг.	-	
	2023-2024 гг.	-	
5. Мероприятия организационного характера			
5.1	Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки.	Срок выполнения: 16.06.2025 г. по графику	Приказ № 2234 п. 11.5.1 Правил
5.2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.	Срок выполнения: До 30.06.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.2 Правил
5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия	Срок выполнения: До 30.06.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.3 Правил

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта.		
5.4	Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами.	Срок выполнения: До 30.06.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.4 Правил
5.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Срок выполнения: До 30.06.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.5 Правил
5.6.	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО.	Срок выполнения: До 31.07. 2025_г.	Приказ № 2234 п. 11.5.6 Правил
5.7	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции,	Срок выполнения: До 31.07. 2025_г.	Приказ № 2234 п. 11.5.7

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.		Правил
5.8.	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	Срок выполнения: с июня_2025_г. по 31 июля 2025_г.	Приказ № 2234 п. 11.5.8 Правил
5.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	Срок выполнения: с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. Контракт с МУП «Шарьинская ТЭЦ» № КО 08-25 на выполнение работ по дневному комплексному обслуживанию от 14.01.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.9
6	Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Срок выполнения: - с июня_2025_г. по 31 июля 2025_г.	Приказ № 2234 п. 11.5.10 Правил
6.1	Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	Срок выполнения: с июня_2025_г. по 31 июля 2025_г.	Приказ № 2234 п. 11.5.11 Правил

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
5. Мероприятия организационного характера			
5.1	Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки.	Срок выполнения: 02.06.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.1 Правил
5.2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.	Срок выполнения: до 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.2 Правил
5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличие	Срок выполнения: до 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.3 Правил

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта.		
5.4	Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами.	Срок выполнения: до 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.4 Правил
5.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Срок выполнения: 02.06.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.5 Правил
5.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО.	Срок выполнения: до 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.6 Правил
5.7	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	Срок выполнения: до 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.7 Правил

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
5.8.	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	Срок выполнения: с 01.07.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.8 Правил
5.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	Срок выполнения: с ____ - ____ 20__ г. по ____ 20__ г.	Приказ № 2234 п. 11.5.9
6	Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Срок выполнения: с 01.07.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.10 Правил
6.1	Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	Срок выполнения: с 01.07.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.11 Правил
6.2	Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию	Срок выполнения: с 29.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.12

Приложение
№ 2 №

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
6.4	Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	Срок выполнения: с 01.07.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.13 Правил
6.5	Периодическая проверка узла учета, Наличие актов разграничения балансовой принадлежности.	Срок выполнения: с 01.07.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.14 Правил
6.6	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	Срок выполнения: с 01.07.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.15 Правил

Ответственный руководитель _____

директор
(должность)

Л. А. Рыбакова
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Место печати

«29» _____ 04 _____ 2025 года

Согласовано:

Представитель теплоснабжающей организации _____



Велов А.А.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Костромская область. г. Шарья, ул. И. Шатрова, д.45	
1.2	Муниципальное образование	Городской округ город Шарья	
1.3	Общая площадь здания (м ²)	109,6	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	МУП «Шарьинская ТЭЦ»	
1.5	Год постройки	1986	
1.6	Материал стен	кирпич	
1.7	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	нет	
2. Инженерные системы и оборудование объекта			
2.1	Тепловой ввод	<u>2</u> <i>(наличие, количество)</i>	
2.2	Тепловой пункт	<u>2</u> <i>(наличие, количество)</i>	
2.3	Тип системы теплоснабжения	<u>закрытая</u> <i>(открытая/закрытая)</i>	
2.4	Наличие циркуляции ГВС	<u>нет</u> <i>(есть/нет)</i>	
2.5	Материал трубопроводов	<u>сталь</u> <i>(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)</i>	
3. Схема подачи ресурса на объект			
3.1	теплоснабжение	<u>централизованная</u> <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
3.2	водоснабжение	<u>централизованное</u> <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
3.3	водоотведение	<u>нецентрализованное</u> <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
3.4	электроснабжение	<u>централизованное</u> <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
4. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов			<i>примечание</i>
4.1	Начало отопительного сезона		
	2021-2022 гг.	13.09.2021 г.	
	2022-2023 гг.	12.09.2022 г.	
	2023-2024 гг.	05.10.2023 г.	
4.2	Завершение отопительного сезона		
	2021-2022 гг.	27.05.2022 г.	
	2022-2023 гг.	10.05.2023 г.	
	2023-2024 гг.	17.05.2024 г.	
4.3	Случаи аварий/дефектов внутренней системы теплоснабжения		
	2021-2022 гг.	нет	
	2022-2023 гг.	нет	
	2023-2024 гг.	нет	
5. Мероприятия организационного характера			
5.1	Промывка теплопотребляющей	Срок выполнения:	Приказ №

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения с составленным актом промывки теплотребляющей установки.	09.06.2025 г.	2234 п. 11.5.1 Правил
5.2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, с составленным актом о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.	Срок выполнения: 09.06.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.2 Правил
5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных	Срок выполнения: 09.06.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.3 Правил

11.5.1
Примечание

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта.		
5.4	Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами.	Срок выполнения: с 01.05.2025 г. по 09.06.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.4 Правил
5.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Срок выполнения: с 09.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.5 Правил
5.6.	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО.	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.6 Правил
5.7	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.7 Правил
5.8.	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.8 Правил

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	(сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)		
5.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.9
6	Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.10 Правил
6.1	Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.11 Правил
6.2	Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.12 Правил
6.3	Наличие акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.19

Примечание

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	периоду		Правил
6.4	Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.13 Правил
6.5	Периодическая проверка узла учета. Наличие актов разграничения балансовой принадлежности.	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.14 Правил
6.6	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.15 Правил

Ответственный руководитель

МБУДО «ДМШ ГО г.Шарья»

директор
(должность)

Дмитриева М.В.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Место печати

«24» апреля 2025 года



Согласовано:

Представитель теплоснабжающей организации




План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	157510 Костромская область, город Шарья, посёлок Ветлужский, улица Центральная, д. 28 «а»	
1.2	Муниципальное образование	Г.о.г. Шарья	
1.3	Общая площадь здания (м ²)	865,6	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	МУП «Шаринская ТЭЦ»	
1.5	Год постройки	1956	
1.6	Материал стен	Шлакоблочный и деревянный	
1.7	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	нет	
2. Инженерные системы и оборудование объекта			
2.1	Тепловой ввод	<u> наличие 1 </u> <i>(наличие, количество)</i>	
2.2	Тепловой пункт	<u> наличие 1 </u> <i>(наличие, количество)</i>	
2.3	Тип системы теплоснабжения	<u> закрытая </u> <i>(открытая/закрытая)</i>	
2.4	Наличие циркуляции ГВС	<u> есть </u> <i>(есть/нет)</i>	
2.5	Материал трубопроводов	<u> сталь </u> <i>(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)</i>	
3. Схема подачи ресурсов на объект			
3.1	теплоснабжение	<u> центральная </u> <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
3.2	водоснабжение	<u> центральная </u> <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
3.3	водоотведение	<u> центральная </u> <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
3.4	электроснабжение	<u> центральная </u> <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
4. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов			<i>примечание</i>
4.1	Начало отопительного сезона		
	2021-2022 гг.	13.09.2021 г.	
	2022-2023 гг.	12.09.2022 г.	
	2023-2024 гг.	05.10.2023 г.	
4.2	Завершение отопительного сезона		
	2021-2022 гг.	27.05.2022 г.	
	2022-2023 гг.	10.05.2023 г.	
	2023-2024 гг.	17.05.2024 г.	
4.3	Случаи аварий/дефектов внутренней системы теплоснабжения		
	2021-2022 гг.	-	
	2022-2023 гг.	-	
	2023-2024 гг.	-	
5. Мероприятия организационного характера			

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
5.1	Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки.	Срок выполнения: 02.06.2025	Приказ № 2234 п. 11.5.1 Правил
5.2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.	Срок выполнения: с 01.06.2025 до 01.08.2025.	Приказ № 2234 п. 11.5.2 Правил
5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных	Срок выполнения: 02.06.2025	Приказ № 2234 п. 11.5.3 Правил

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	пломб. установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта.		
5.4	Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами.	Срок выполнения: С 01.06.2025 по 01.08.2025.	Приказ № 2234 п. 11.5.4 Правил
5.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Срок выполнения: С 01.06.2025 по 01.08.2025	Приказ № 2234 п. 11.5.5 Правил
5.6.	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО.	Срок выполнения: С 01.06.2025 по 01.08.2025.	Приказ № 2234 п. 11.5.6 Правил
5.7	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	Срок выполнения: С 01.06.2025 по 01.08.2025.	Приказ № 2234 п. 11.5.7 Правил
5.8.	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая	Срок выполнения: С 01.06.2025 по 01.08.2025	Приказ № 2234 п. 11.5.8

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)		Правил
5.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.9
6	Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.10 Правил
6.1	Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 01.08.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.11 Правил
6.2	Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 30.06.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.12 Правил
6.3	Наличие акта проверки технической готовности теплопотребляющей	Срок выполнения: с 01.06.2025 г.	Приказ № 2234 п.

№ пп	Наименование	Описание	Примечание
	установки объекта к отопительному периоду	по 01.08.2025г.	11.5.19 Правил
6.4	Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 08.08.2025г	Приказ № 2234 п. 11.5.13 Правил
6.5	Периодическая проверка узла учета. Наличие актов разграничения балансовой принадлежности.	Срок выполнения: с 01.06.2025 по 01.08.2025.	Приказ № 2234 п. 11.5.14 Правил
6.6	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 01.08.2025	Приказ № 2234 п. 11.5.15 Правил

Ответственный руководитель

И.о. Директора МБУДО «ВДМШ им. Чистякова В.П.»



И.о. Директора
(должность)

Шершнёва Т.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Место печати

«28» апреля 2025 года

Согласовано:

Представитель теплоснабжающей организации

Вардов А.А.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
МБУК «Центр Досуга»
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Г.Шарья, ул.Октябрьская д.8	
1.2	Муниципальное образование	Городской округ город Шарья	
1.3	Общая площадь здания (м ²)	1661,2 кв. м	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	Муниципальное унитарное предприятие «Шарьинская ТЭЦ»	
1.5	Год постройки	Дата ввода в эксплуатацию - 1969 год	
1.6	Материал стен	кирпич	
1.7	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	Подвальное помещение	
2. Инженерные системы и оборудование объекта			
2.1	Тепловой ввод	<u>1</u> (наличие, количество)	
2.2	Тепловой пункт	<u>1</u> (наличие, количество)	
2.3	Тип системы теплоснабжения	<i>закрытая</i> (открытая/закрытая)	
2.4	Наличие циркуляции ГВС	нет (есть/нет)	
2.5	Материал трубопроводов	металлополимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
3. Схема подачи ресурса на объект			
3.1	теплоснабжение	<i>централизованная</i>	
3.2	водоснабжение	<i>централизованная</i>	
3.3	водоотведение	<i>централизованная</i>	
3.4	электроснабжение	<i>централизованная</i>	
4. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов			<i>примечание</i>
4.1	Начало отопительного сезона		
	2021-2022 гг.	13.09.2021 г.	
	2022-2023 гг.	12.09.2022 г.	
	2023-2024 гг.	05.10.2023 г.	
4.2	Завершение отопительного сезона		
	2021-2022 гг.	27.05.2022 г.	
	2022-2023 гг.	10.05.2023 г.	
	2023-2024 гг.	17.05.2024 г.	
4.3	Случаи аварий/дефектов внутренней системы теплоснабжения		
	2021-2022 гг.	нет	
	2022-2023 гг.	нет	
	2023-2024 гг.	нет	
5. Мероприятия организационного характера			

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
5.1	Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения с составлением акта промывки теплопотребляющей установки.	Срок выполнения: До 30 июня 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.1 Правил
5.2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.	Срок выполнения: До 30 Июня 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.2 Правил
5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных	Срок выполнения: До 30 Июня 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.3 Правил

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта.		
5.4	Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами.	Срок выполнения: До 30 июля 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.4 Правил
5.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Срок выполнения: Май- 30 июня 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.5 Правил
5.6.	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО.	Срок выполнения: До 30 июня 2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.6 Правил
5.7	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	Срок выполнения: До 30 июня 2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.7 Правил
5.8.	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая	Срок выполнения: С мая 2025г. по 30 июля 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.8

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)		Правил
5.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	Срок выполнения: с мая 2025г. по 30 июня 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.9
6	Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Срок выполнения: с мая 2025г. по 30 июля 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.10 Правил
6.1	Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	Срок выполнения: с мая 2025г. по 30 июля 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.11 Правил
6.2	Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	Срок выполнения: с января 2025г. по 30 мая 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.12 Правил
6.3	Наличие акта проверки технической готовности теплопотребляющей	Срок выполнения: с мая 2025г.	Приказ № 2234 п.

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	установки объекта к отопительному периоду	по 20 августа 2025г.	11.5.19 Правил
6.4	Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	Срок выполнения: с мая 2025г. по 20 августа 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.13 Правил
6.5	Периодическая проверка узла учета, Наличие актов разграничения балансовой принадлежности.	Срок выполнения: с 20 мая 2025г. по 20 июнь 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.14 Правил
6.6	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	Срок выполнения: До 15 августа 2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.15 Правил

Ответственный руководитель : МБУК «Центр Досуга»

директор М.Ю.Подобина
(должность) (фамилия, инициалы)



(подпись)

Место печати« _____ »

20 _____ года



Согласовано:

Представитель теплоснабжающей организации



 Варов В.А.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Костромская обл., г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д.26	
1.2	Муниципальное образование	Городской округ город Шарья	
1.3	Общая площадь здания (м ²)	1 611,1	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	МФ «Шарьинская ТЭЦ»	
1.5	Год постройки	1954	
1.6	Материал стен	Шлакоблок, кирпич	
1.7	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	+	
2. Инженерные системы и оборудование объекта			
2.1	Тепловой ввод	Имеется, 1 <i>(наличие, количество)</i>	
2.2	Тепловой пункт	Имеется, 1 <i>(наличие, количество)</i>	
2.3	Тип системы теплоснабжения	<i>закртыя</i> <i>(открытая/закртыя)</i>	
2.4	Наличие циркуляции ГВС	нет <i>(есть/нет)</i>	
2.5	Материал трубопроводов	сталь <i>(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)</i>	
3. Схема подачи ресурса на объект			
3.1	теплоснабжение	Централизованная <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
3.2	водоснабжение	централизованная <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
3.3	водоотведение	централизованная <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
3.4	электроснабжение	централизованная <i>централизованная/нецентрализованная</i>	
4. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов			<i>примечание</i>
4.1	Начало отопительного сезона		
	2021-2022 гг.	13.09.2021 г.	
	2022-2023 гг.	12.09.2022 г.	
	2023-2024 гг.	05.10.2023 г.	
4.2	Завершение отопительного сезона		
	2021-2022 гг.	27.05.2022 г.	
	2022-2023 гг.	10.05.2023 г.	
	2023-2024 гг.	17.05.2024 г.	
4.3	Случаи аварий/дефектов внутренней системы теплоснабжения		
	2021-2022 гг.	Нет	
	2022-2023 гг.	Нет	
	2023-2024 гг.	Нет	
5. Мероприятия организационного характера			
5.1	Промывка теплопотребляющей	Срок выполнения:	Приказ №

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения с составлением акта промывки теплоснабжающей установки.	16.06.2025г.	2234 п. 11.5.1 Правил
5.2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплоснабжающих установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплоснабжающих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.	Срок выполнения: 16.06.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.2 Правил
5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных	Срок выполнения: 15.07.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.3 Правил

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта.		
5.4	Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами.	Срок выполнения: 15.07.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.4 Правил
5.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Срок выполнения: 15.07.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.5 Правил
5.6.	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО.	Срок выполнения: 15.07.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.6 Правил
5.7	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	Срок выполнения: 15.07.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.7 Правил
5.8.	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание	Составлен 29.07.2011г. Копия прилагается	Приказ № 2234 п. 11.5.8 Правил

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	(сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)		
5.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	КОНТРАКТ КО 15-25 от 14.01.2025г. на выполнение работ по дневному комплексному обслуживанию	Приказ № 2234 п. 11.5.9
6	Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	-	Приказ № 2234 п. 11.5.10 Правил
6.1	Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	Срок выполнения: До 15.07.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.11 Правил
6.2	Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	Срок выполнения: Контракт № ТЭ-15/1/2025 с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. на второе полугодие 2025г. будет заключен в июне 2025 г.	Приказ № 2234 п. 11.5.12 Правил
6.3	Наличие акта проверки технической	Срок выполнения:	Приказ №

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	с 01.06.2025г. по 01.08.2025г.	2234 п. 11.5.19 Правил
6.4	Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 01.08.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.13 Правил
6.5	Периодическая проверка узла учета, Наличие актов разграничения балансовой принадлежности.	Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 24.06.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.14 Правил
6.6	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 24.06.2025г.	Приказ № 2234 п. 11.5.15 Правил

Ответственный

Муравьёва Елена Алексеевна, заместитель директора

директор
(должность)

Герман А.В.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Место печати

«28» апреля 2025 года

Согласовано:

Представитель теплоснабжающей организации



